



Městský úřad Turnov

odbor životního prostředí
Antonína Dvořáka 335
511 22 Turnov

Adr:

- Mariana Kubašová, nar. 20.6.1988, Doubí 82, 463 45 Pěnčín u Liberce, zastupuje: Ing. arch. Klára Vitoušová, Vlastibořice 64, 463 44 Sychrov

Ostatní účastníci řízení:

- Obec Žďárek (DS)
- Vlastimil Richter, Markova 348, 506 01 Jičín

Naše značka: OZP/13/180/HOJ

Vyřizuje: Houžvička

Turnov dne: 14.2.2013

Věc:

Odkanalizování novostavby RD

O Z N Á M E N Í

o pokračování správního řízení bez místního šetření

Ing. arch. Klára Vitoušová, která zastupuje Marianu Kubašovou, podala dne 18.1.2013 žádost o povolení stavby "**Biologický septik, zemní biofiltr, vsakovací studna**" a o povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních. Dnem podání žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení. Jelikož nebyly doloženy podklady dle Vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, bylo zahájené vodoprávní řízení přerušeno. Podklady byly doloženy dne 11.2.2013 a tedy pominuly důvody pro přerušování řízení.

Popis stavby:

Jedná se o odkanalizování novostavby RD. Je navržena domovní sestava septiku a filtru (tříkomorový biologický septik, zemní štěrkopískový filtr), přečištěné odpadní vody je navrženo vsakovat na vlastním pozemku formou vsakovací studny.

Umístění stavby:

p.p.č. 171/15, 171/21, vše k.ú. **Žďárek u Sychrova**.

Popis nakládání s vodami:

Vypouštění odpadních vod do vod podzemních v množství:

Průměrné povolené 0,007 l/s

Maximální měsíční povolené 18 m³/měs.

Roční povolené 216 m³/rok

a kvalitě:

Hodnoty koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách (mg/l):

ukazatel	hodnota "m" (nepřekročitelná hodnota ukazatele)
CHSK _{Cr}	150
BSK ₅	40
NL	40
N-NH ₄ ⁺	20
P _{celk}	10

Městský úřad Turnov, odbor životního prostředí, oznamuje pokračování vodoprávního řízení účastníkům řízení.

Vzhledem k tomu, že jsou mu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad, upouští vodoprávní úřad od ohledání na místě i od ústního jednání.

Vodoprávní úřad určuje lhůtu, do kdy mohou účastníci řízení uplatnit své námitky, popř. důkazy do

4. března 2013

Do předložených podkladů lze před vydáním rozhodnutí nahlédnout v úřední dny (pondělí, středa) v kanceláři č. 109 Městského úřadu Turnov, OŽP a to rovněž v termínu do **4.3.2013**.

Otisk úředního razítka

Ing. Miloslava Šípošová
vedoucí odboru životního prostředí

Před vydáním stavebního povolení je nutno žadatelem uhradit **správní poplatek** ve výši 300,- Kč. (na účet 19-1263075359/0800, VS 1712230011)